



PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC



HONOROWA TABLICA
EUROPY



SAMORZĄD DLA DZIEDZICTWA
2020



DOLNOŚLĄSKI GRYF
NAGRODA GOSPODARCZA



BOLESŁAWIEC MIASTO
PRZYJAZNE SENIOROM
NAGRODA SENATU RP

BOLESŁAWIEC



ECO-MIASTO
2013 eco-miasto.pl



LAUREAT RANKINGU GMIN
w latach 2007-2020

ISO 9001



NW. 7011.6.2022

Bolesławiec, 20 lipca 2022 r.



Pan

Józef Pokładek

**Przewodniczący Rady Miasta
Bolesławiec**

Dotyczy: interpelacji radnego - Pana Łukasza Molaka, przesłanej przy piśmie znak: ROGM.0003.13.2022 z dnia 7 lipca 2022 r., w sprawie „podjęcia działań w celu eliminacji fetoru z oczyszczalni ścieków”

Odpowiadając na interpelację dotyczącą sprawy jak wyżej, w załączeniu przekazuję stanowisko Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. – Pana Grzegorza Kozłowskiego w tej sprawie.

II ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

Iwona Mandżuk-Dudek

Otrzymują:

1. adresat
2. Radny Rady Miasta – Pan Łukasz Molak
3. kopia a/a

PREZYDENT MIASTA

Piotr Roman

59-700 Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz tel. +48 75 645 64 00 fax +48 75 645 64 02

NIP 612-16-36-326 REGON 000524944

www.um.boleslawiec.pl e-mail: umboleslawiec@um.boleslawiec.pl BIP www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

konto: PKO BP S.A. oddział Bolesławiec nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230




Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

59-700 Bolesławiec, ul. Łasicka 17

Sekretariat Tel.: (75) 734 10 10, Fax.: (75) 640 19 11

www.pwik.boleslawiec.pl, sekretariat@pwik.boleslawiec.pl



Członek rzeczywisty
Klubu POLLAB nr 819



Bolesławiec, dnia 18.07.2022r.

L.dz. 1452.../TT/2022



**PREZYDENT MIASTA
BOLESŁAWIEC**

Rynek 41 - Ratusz

59-700 Bolesławiec

Dotyczy: interpelacji Radnego Łukasza Molaka dotyczącej podjęcia działań w celu eliminacji fetoru z oczyszczalni ścieków.

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana Radnego Łukasza Molaka, dotyczącą podjęcia działań mających na celu eliminację uciążliwości zapachowej oczyszczalni ścieków w rejonie osiedla Staszica, poniżej informujemy o podjętych przez naszą Spółkę działaniach:

1. Wszystkie elementy ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków, mogące stanowić źródło potencjalnej emisji odorów zostały przez nas zhermetyzowane i wyposażone w urządzenia, które pozwalają na oczyszczenie powietrza wydostającego się na zewnątrz.
2. Od 2021 roku zmianie uległ również proces przeróbki osadów ściekowych. Poprzednio w przedmiotowym procesie stosowane było wapno, które powodowało uwalnianie przykrych zapachów do powietrza. Zostało ono zastąpione mikroorganizmami probiotycznymi dzięki którym emisja uciążliwych zapachów została wyeliminowana.
3. Obiekt oczyszczalni ścieków w całości został wyposażony w instalację zamgławiającą, której zadaniem jest neutralizacja odorów, powstających w procesie oczyszczania ścieków. Drugą barierą antyodorową obiektu są sukcesywnie prowadzone nasadzenia zieleni izolacyjnej w ilości 200 sztuk rocznie.

W związku z otrzymaną interpelacją, podjęliśmy decyzję o zwiększeniu dawki preparatu dezodorującego oraz wydłużyliśmy godziny pracy instalacji zamgławiającej. Podjęliśmy również decyzję o ponownym czyszczeniu sieci kanalizacyjnej w obrębie osiedla Staszica.


Pragniemy nadmienić, że w okresie od początku bieżącego roku na nasz numer alarmowy nie wpłynęło żadne zgłoszenie, które dotyczyłoby informacji na temat wystąpienia uciążliwego zapachu w rejonie osiedla Staszica, a takie zgłoszenia w ubiegłych latach miały miejsce.

Podczas występowania okresów bezdeszczowych może dochodzić do wysychania syfonów przy wpustach ulicznych, co może skutkować uwalnianiem się przez nie przykrych zapachów.

Wnosimy, aby stwierdzoną uciążliwość zapachową zgłaszać nam bezpośrednio w momencie jej wystąpienia pod nasz numer alarmowy 994. Pozwoli nam to w sposób bardziej precyzyjny określić potencjalne źródła uciążliwości i podejmować odpowiednie czynności zaradcze.

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Kozłowski



Sprawę prowadzi:

Renata Wiślak

Z-ca kierownika działu technicznego

nr tel.: 75 734 10 21