

Rozd. 8.
 1. Pr. i K.
 2. Dyrektor G.
 3. SP.
 4. Dyrektor Os.

UCHWAŁA NR XXX/248 /2000

RADY MIEJSKIEJ W BOLESŁAWCU

z dnia 15 grudnia 2000 r.

w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych i wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, będących w administracji komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne (Dz.U.Nr 50, poz. 501) Rada Miejska w Bolesławcu uchwala co następuje:

§1

Wysokość opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych i wprowadzanie ścieków kategorii I do urządzeń kanalizacyjnych, będących w administracji komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu, ustala się w sposób następujący:

Lp.	Odbiorcy	Opłata w zł/m ³	
		woda	ścieki I kategorii
1	Przemysł spożywczy	1,96	1,94
2	Pozostałe gałęzie przemysłu	2,73	2,70
3	Gospodarstwa domowe, rolne i pozostali odbiorcy	1,62	1,60

§ 2

Dokonyje się podziału ścieków na kategorie według ilości zawartych w nich zanieczyszczeń. Tabela kategorii stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

1. Dla II kategorii ścieków ustala się opłatę zwiększoną o 50% w stosunku do opłaty określonej w § 1 dla ścieków kategorii I.
2. Dla III kategorii ścieków ustala się opłatę zwiększoną o 100% w stosunku do opłaty określonej w § 1 dla ścieków kategorii I.
3. Dla ścieków, w których zawartość zanieczyszczeń jest wyższa od ilości zanieczyszczeń dla kategorii III opłata za każdy m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, będących w administracji komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu, ustalana będzie proporcjonalnie do wysokości najwyższego przekroczenia ilości zanieczyszczeń w stosunku do ścieków I kategorii.
4. Przepisów ustępów 1, 2 i 3 nie stosuje się do następujących jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej : jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz komunalnych instytucji kultury.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Bolesławiec.

§ 5

Traci moc uchwała nr XVI/121/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociagowych i wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, będących w administracji komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Rady Miejskiej w Bolesławcu, Urzędu Miasta Bolesławiec, oraz ogłoszeniu w lokalnej prasie.

Z-ca NACZELNIKA WYDZIAŁU

Andrzej Kuriata

Przewodniczący
Kazimierz Sas

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

TABELA KATEGORII

uciążliwości ścieków dla procesu technologicznego ich oczyszczania zawierająca dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń dla poszczególnych rodzajów ścieków, które mogą być przyjęte do oczyszczania.

Lp.	WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZENIA	Jednostka	KATEGORIA ŚCIEKÓW		
			I	II	III
1	2	3	4	5	6
1	Temperatura	°C	40	-	-
2	Odczyn	pH	6,5-8,5	8,5-9,0	9,0-9,5
3	Zawiesiny łatwoopadające	ml/l	10	-	-
4	Zawiesiny ogólne	mg/l	165	250	330
5	Przewodność elektryczna właściwa /25°C/	uScm ⁻¹	1500	-	-
6	ChZT	mgO ₂ /l	500	750	1000
7	BZT ₅	mgO ₂ /l	350	525	700
8	Azot amonowy	mgN _{NH4} /l	30	45	60
9	Azot ogólny	mgN/l	80	120	160
10	Fosfor ogólny	mgP/l	10	15	20
11	Siarczany	mgSO ₄ /l	500	-	-
12	Siarczyny	mgSO ₃ /l	10	-	-
13	Glin	mgAl/l	-	-	-
14	Antymon	mgSb/l	-	-	-
15	Arsen	mgAs/l	-	-	-
16	Bar	mgBa/l	-	-	-
17	Beryl	mgBe/l	-	-	-
18	Bor	mgB/l	-	-	-
19	Cyna	mgSn/l	-	-	-
20	Cynk	mgZn/l	-	-	-
21	Chrom(VI)	mgCr/l	-	-	-
22	Chrom ogólny	mgCr/l	-	-	-
23	Kadm	mgCd/l	-	-	-
24	Kobalt	mgCo/l	-	-	-
25	Miedź	mgCu/l	-	-	-
26	Molibden	mgMo/l	-	-	-
27	Nikiel	mgNi/l	-	-	-
28	Ołów	mgPb/l	-	-	-
29	Rtęć	mgHg/l	-	-	-
30	Selen	mgSe/l	-	-	-
31	Srebro	mgAg/l	-	-	-
32	Tytan	mgTi/l	-	-	-
33	Wanad	mgV/l	-	-	-
34	Indeks sumy metali ciężkich	-	-	-	-
35	Chlor pozostały wolny	mgCl/l	2,0	-	-
36	Chlor pozostały całkowity	mgCl ₂ /l	5,0	-	-
37	Cyjanki ogólne	mgCN/l	5,0	-	-

1	2	3	4	5	6
38	Cyjanki wolne	mgCN/l	0,50	-	-
39	Fluorki	mgF/l	15	-	-
40	Rodanki	mgSCN/l	10	-	-
41	Siarczki	mgS/l	1,0	-	-
42	Fenole lotne/ indeks fenolowy/	mg/l	15,0	-	-
43	Substancje ropopochodne	mg/l	15,0	-	-
44	Niepolarne składniki ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	10	-	-
45	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	25	35	50
46	Benzen	mg/l	1,0	-	-
47	Lotne węglowodory aromatyczne (BTX) (benzen, toluen, ksyleny, styren)	mg/l	2,0	-	-
48	Nitrobenzen	mg/l	2,0	-	-
49	Disiarczek węgla	mg/l	2,0	-	-
50	Formaldehyd	mg/l	2,0	-	-
51	Chloroform	mg/l	2,0	-	-
52	Heksachlorobutadien (HCBd)	mg/l	3,0	-	-
53	1,2- dichloroetan (EDC)	mg/l	2,5	-	-
54	Trichloroetylen (TRI)	mg/l	0,50	-	-
55	Tetrachloroetylen (PER)	mg/l	0,50	-	-
56	Heksachlorobenzen (HCB)	mg/l	2,0	-	-
57	Trichlorobenzen (TCB)	mg/l	1,0	-	-
58	Heksachlorocykloheksan (HCH)(suma izomerów)	mg/l	4,0	-	-
59	Pentachlorofenol (PCP)	mg/l	2,0	-	-
60	Aldryna, dieldryna, ndryna, izodryna	mg/l	0,01	-	-
61	Polichlorowane bifenyle (PCB)	mg/l	0,10	-	-
62	Adsorbowalne organicznie związane chlorowce (AOX)	mg/l	3,0	-	-
63	Insektycydy fosforoorganiczne	mg/l	0,10	-	-
64	Substancje powierzchniowo czynne anionowe	mg/l	5	7	10
65	Substancje powierzchniowo czynne niejonowe	mg/l	20	-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas