



PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC

ZI-I.7011.4.2022.RR

Bolesławiec, dnia 19 kwietnia 2022 r.



HONOROWA TABLICA
EUROPY



The Most Smart City 2021



SAMORZĄD DLA DZIEDZICTWA
2020



DOLNOŚLĄSKI GRYF
NAGRODA GOSPODARCZA



BOLESŁAWIEC MIASTO
PRZYJAZNE SENIOROM
NAGRODA SENATU RP

BOLESŁAWIEC



ECO-MIASTO
2013 eco-miasto.pl



ZWIĄZEK
POWIATÓW
POLSKICH

LAUREAT RANKINGU GMIN
w latach 2007-2020

ISO 9001



CERTYFIKACJA



Pan Józef Pokładek
Przewodniczący Rady Miasta
Bolesławiec

Dotyczy wniosku Radnego Rady Miasta – Leszka Chudzika przesłanego przy piśmie znak: ROGM.0003.4.2022 z dnia 03 marca 2022 r., dotyczącego „przeniesienia studzienek kanalizacyjnych na ul. Widok 32-33”.

W załączeniu przekazuję odpowiedź zarządcy drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok - Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, zawierającą odpowiedź na przedmiotowy wniosek.

II ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

Iwona Mandżuk-Dudek

1. Otrzymują:
Pan Józef Pokładek
Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec,
2. Pan Leszek Chudzik
Radny Rady Miasta,
3. Aa.

59-700 Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz tel. +48 75 645 64 00 fax +48 75 645 64 02
NIP 612-16-36-326 REGON 000524944

www.um.boleslawiec.pl e-mail: umboleslawiec@um.boleslawiec.pl BIP www.um.boleslawiec.bip-gov.pl
konto: PKO BP S.A. oddział Bolesławiec nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230



DSDiK
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu



**KULTURA
BEZPIECZEŃSTWA**
W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

ZS.JG.863.47.2022.WK

Jelenia Góra, dnia 08.04.2022 r.

0.11.2022

Urząd Miasta Bolesławiec
ul. Rynek 41
59-700 Bolesławiec

Dotyczy: przeniesienia studzienek kanalizacyjnych na drodze wojewódzkiej nr 350 na ul Widok 32-33 w m. Bolesławiec.

W odpowiedzi na Państwa pismo nr ZI-I.7011.4.2022.RR z dnia 08.03.2022 r. (data wpływu 14.03.2022 r.) Dolnośląska Służba Dróg i Kolei (dalej DSDiK) we Wrocławiu informuje, że rozmieszczenie włączów w przedmiotowej lokalizacji uwarunkowane jest w dużej mierze względami terenowymi, istniejącą infrastrukturą podziemną (sieć wodociągowa, okablowanie elektroenergetyczne, inne) oraz przyjętą zlewnią dla wód opadowych na tym odcinku drogi. Ponadto posadowienie budynków mieszkalnych przy posesji nr 32 i 33 jest znacznie poniżej niwelety drogi wojewódzkiej. Tym samym przesunięcie wnioskowanych włączów studni kanalizacyjnych cyt. "w inne miejsce" względem jezdni, wiązałoby się z koniecznością przebudowy całego odcinka kanalizacji deszczowej oraz skutkowałoby problemem w uzyskaniu odpowiednich spadków na przyłączach sieci do budynków. Zgodnie z praktyką budowlaną za umiejscowienie studni kanalizacyjnych, obliczenie głębokości studni, przyjęcie średnic oraz długości kanałów bezpośrednio odpowiada projektant posiadający uprawnienia budowlane w branży sanitarnej, który to projektując kanalizację musi uwzględnić lokalizację innych sieci.

Dlatego też DSDiK dla poprawy komfortu jazdy, przychylając się jednocześnie do Państwa wniosku przeprowadzi regulację wysokościową osadzenia przedmiotowych włączów.

Prace wykona Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu na mocy zawartego porozumienia na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w terminie do 30.06.2022 r.

Z poważaniem

Kierownik Służby Utrzymaniowej
Jelenia Góra

Piotr Kula

Otrzymują:

- ① Adresat
- 2) ZS.JG. a/a

Sprawę prowadzi:

Justyna Polak – Starszy Inspektor, tel. 609 990 925

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Dolnośląskie – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Przetwarzamy dane osobowe w celu rozpoznania złożonego do nas podania i podjęcia przez nas działań zmierzających do jego realizacji. W tym celu udzielamy odpowiedzi, w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych oraz w celu wykonania przez nas zadania publicznego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie: wroc.pl/klauzula-informacyjna.